


Einbauanleitung die Mehrspartenhauseinführung UNISELECT für nicht unterkellerte Gebäude




1. Die Stahlplatte wird auf den nivellierten Boden aufgesetzt, der Mehrspartenhauseinführung muss genau waagrecht und senkrecht zum späteren Fundament ausgerichtet werden.
Die PVC-Flexrohre dürfen keine weitere Richtungsänderung erfahren. Die Lage der Stahlplatte ist gleichzeitig Unterkante des Rohrgrabens, in dem die PVC-Flexrohre geführt liegen. Sie dürfen mit einer Steigung von 1 - 5 cm/Meter verlegt werden.
Bei Schwierigkeiten ist das jeweilige Netzcenter zu kontaktieren!

2. Der Querstabilisator dient zur Einhaltung des vorgeschriebenen Biegeradius von 0,8 Meter der PVC-Flexrohre.

3. Um Komplikationen bei der späteren Installation der Medien zu vermeiden, sind die Rohrenden durch eine Schutzplatte abgedeckt. Die Abdeckplatte darf bis zur Montage der Medienleitungen nicht entfernt werden. Sie ist zur Wiederverwendung gedacht und geht nach der Montage der Anschlüsse zurück zur AVU Netz GmbH. Die Enden der PVC-Flexrohre sind vor Schmutz und Gießbeton zu schützen. Der Biegeradius ist zwingend einzuhalten!

4. Mit Unterschrift des Abholscheins liegen die Verantwortung und die Haftung für spätere Mängel beim Abholer. Er ist für den richtigen Einbau und die damit verbundene spätere Funktion verantwortlich.



Die Höhe des kompletten Bauteils kann im Graben durch Unterfütterung mit Sand oder Kies nivelliert werden.

Die AVU Netz Mehrspartenhauseinführung wird, nach Ausrichten und Nivellieren, mit der Betonbodenplatte vergossen. Im Bereich der Betonbodenplatte sind nur Stahl- und Edelstahlmaterialien verwendet worden, um einen homogenen Verguss des Betons mit der Mehrspartenhauseinführung zu erreichen.

Das AVU Netz Mehrspartenhauseinführungssystem der Firma Burger Armaturen GmbH aus Schwerte garantiert einen regelkonformen Einbau gemäß **DVGW VP 601/ G459 / W 404, DIN 18195, DIN 18012 und DIN 18533.**

Ansprechpartner:
 Netzcenter Nord (Gevelsberg / Sprockhövel / Wetter)
 02332 7380 621

Netzcenter Süd (Breckersfeld / Ennepetal / Schwelm)
 02332 7380 651